

РОССИЯ  
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ТОЛЬЯТТИНСКАЯ  
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПОЛИКЛИНИКА № 1»

Председателю Ассоциации  
«Потребителей и производителей  
противопожарной продукции»  
Воронову О.А.

445040 г. Тольятти ул. Свердлова 9  
Телефон (8482) 93-54-54  
Факс (8482) 93-54-56  
E-mail: [gbuzsotsp1@yandex.ru](mailto:gbuzsotsp1@yandex.ru)  
Сайт: [www.stomtlr.ru](http://www.stomtlr.ru)

**11.06.2020 № 314**

В соответствии с информацией, изложенной в Вашем письме от 20.02.2020, нами проведен анализ сопроводительных документов, полученных при покупке нашей организацией огнетушителей компании ООО «ПК ОГНЕБОРЕЦ». В имеющемся у нас комплекте отсутствуют:

- паспорт на баллон огнетушителя;
- копия декларации соответствия на баллон.

Проверяя массу огнетушащего вещества отдельных образцов по изложенной в Вашем письме методике, мы получили следующие результаты:

<u>номер огнетушителя</u>	<u>номер пломбы</u>	<u>масса огнетушителя</u>	<u>масса баллона</u>
01157	027047	5.1	1.2
01169	028299	5.0	1.2
01640	020426	5.0	1.2
01649	022935	4.9	1.2

Данные массы баллона приведены согласно маркировке баллона.

При этом масса брутто баллона, указанная в паспорте, составляет 5.4+-0,3 кг.

Просим оказать профессиональное содействие в проведении проверки имеющихся в нашем распоряжении огнетушителей с целью подтверждения их функциональной пригодности.

Главный врач



А.А.Трунин